



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Управление надзорной деятельности

Янаульский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактических работ УНД и ПР

ГУ МЧС России по РБ

РБ, г. Янаул, ул. Тельмана, 33, тел. 8(34760)5-00-71 ond\_tat@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

с.Верхние Татышлы

(место составления акта)

“ 28 ” марта 20 17 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ № 22

#### органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: РБ, Татышлинский район с. Верхние Татышлы ул. Ленина, 39б

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 22 от 01.03.2017 г., Главного государственного инспектора по г. Янаул, Янаульскому, Балтачевскому Бураевскому Татышлинскому районам по пожарному надзору Хамадуллина Руслана Рамилевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная

(плановая/внеплановая/документарная/выездная)

проверка в отношении: объекта защиты – Комплекс зданий и сооружений Государственного бюджетного учреждения реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья г. Нефтекамска Республики Башкортостан филиал реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Татышлинском районе

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"27" марта 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов.

"28" марта 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 часов, 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Янаульским межрайонным отделом надзорной деятельности профилактических работ УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

✓ Подполковник Шингарь Викентьев 27.03.2017 11:00  
27.03.2017 10:00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Старший инспектор Янаульского межрайонного отдела надзорной деятельности профилактических работ УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ Фарвазетдинов Ильдус Адегамович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующим филиала объекта защиты – Комплекс зданий и сооружений Государственного бюджетного учреждения реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья г. Нефтекамска Республики Башкортостан – филиал реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Татышлинском районе Габдрахмановым Ильнар Ринатовичем

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических лицах и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершенное нарушение
1.	Ежеквартально не проводится проверка работоспособности систем и средств автоматической пожарной сигнализации	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения,</p>	заведующий филиала Габдрахманов И.Р.

		требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	
2.	пожарный щит не доукомплектован	(Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п. 481);	заведующий филиала Габдрахманов И.Р.
3.	не проводятся проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли не реже 1 раза в год	ст.151 Федеральный закон РФ от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 10.1 МДС 21-1.98* к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) п.21. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год	заведующий филиала Габдрахманов И.Р.
4.	косоуры лестничных маршей не доведены до требуемого предела огнестойкости R 60	ст. 151 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений таблица 4	заведующий филиала Габдрахманов И.Р.
5.	Не все огнетушители пронумерованы	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 п.475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.	заведующий филиала Габдрахманов И.Р.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор Янаульского межрайонного отдела надзорной деятельности УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан



Фарвазетдинов И.А.

28.03.2017

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

филиал реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Татышлинском районе Габдрахманов Ильнар Ринатович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28 марта 2017

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)